



Frederiksberg Vand A/S

Att.: Herman Juel

Sendt pr. mail til: heju@frb-forsyning.dk

Dato: 29-01-2020

Sagsnr: 13.02.03-G00-3-19

Tilsynsbrev, tilsyn på Frederiksberg Vandværk inkl. installationer, d. 24. oktober 2019

Som led i kommunens miljøarbejde og overholdelse af Vandforsyningsloven¹ og bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg² har Frederiksberg Kommune, Vej-, Park- og Miljøafdelingen ved Jannie Jesse og Lærke With Nedergaard den 24. oktober 2019 ført tilsyn med Frederiksberg Vandværk og tilhørende installationer, herunder trykforøgerstationer og indvindingsboringer. Ved tilsynet deltog endvidere Herman Juel, Alex N. Durhuus og Michael Beck fra Frederiksberg Forsyning A/S.

Formålet med tilsynet var at indsamle oplysninger om vandforsyningsanlæggets indretning og funktion, samt at kontrollere dets vedligeholdelses- og renholdelsestilstand.

Frederiksberg Vandværk inkl. installationer fremstår efter Vej-, Park- og Miljøafdelingens opfattelse generelt meget velholdt og veldrevet. Tilsynet gav dog anledning til enkelte bemærkninger, som ligeledes er anført i vedlagte tilsynsrapport. Det drejer sig om følgende:

Renholdelse i selve boringsoverbygningen

Generelt er boringsoverbygningerne tilhørende selve indvindingsboringerne i pæn stand og tilstrækkeligt renholdte. Dog anbefales det, at der ved næste besøg fejles i selve boringsoverbygningerne. Dette blev også nævnt ved forrige tilsyn i 2017. Derudover anbefales det, at græs og anden beplantning, der gror ved boringerne holdes nede og slås jævnlige, så det ikke vokser ind i overbygningerne. Der følges op på dette ved næste ordinære tilsyn.

Opfølgning på sidste tilsynsbrev, tilsyn d. 27. oktober 2017

Som opfølgning på tilsynet i oktober 2017 henstillede Frederiksberg Kommune at Frederiksberg Vand skulle sikre at mindre forhold blev bragt i orden.

¹ Lov om vandforsyning mv., Lovbekendtgørelse nr. 118 af 22. februar 2018

² Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, bekendtgørelse nr. 1070 af 28. oktober 2019

- Pligt til orientering af myndighederne – drikkevandskvalitet
Frederiksberg Kommune bliver løbende orienteret om driftshændelser. Forholdet er siden sidste tilsyn blevet bragt i orden.
- Renholdelse i selve boringsoverbygningen
Dette punkt blev også nævnt ved dette tilsyn og bedes fortsat bragt i orden.
- Beredskabsplan
Opdateret beredskabsplan er fremsendt til Frederiksberg Kommune. Forholdet er bragt i orden.
- Vedligeholdelsesplan
Der findes fortsat ikke en samlet vedligeholdelsesplan for Frederiksberg Vandværk med dertilhørende installationer. En samlet vedligeholdelsesplan for vandværket forventes færdiggjort til opstart af det nye vandværk i 2022. Men hele Frederiksberg Forsyning arbejder med et vedligeholdelses-, opgave- og ressourcestyringssystem.

Henstilling

På baggrund af det ovennævnte skal Frederiksberg Kommune henstille, at ovennævnte forhold bringes i orden.

Hvis vores henstillinger ikke efterkommes, kan en beslutning om indskærpelse eller påbud komme på tale, jf. Vandforsyningslovens § 62. Vi skal derfor allerede nu oplyse jer, om jeres ret til at udtale jer i sagen, således at jeres synspunkter kan indgå i vores overvejelser, hvis spørgsmålet om påbud skal vurderes. I bedes især oplyse om, hvilke omkostninger, fordele og ulemper en påbudsbeslutning vil have for jer. Eventuelle bemærkninger bedes fremsendt til Vej-, Park- og Miljøafdelingen **senest 14 dage fra d.d.**

Vej-, Park og Miljøafdelingen skal i øvrigt gøre jer opmærksom på jeres ret til aktindsigt i henhold til lov om aktindsigt i miljøoplysninger³.

Hvis I har nogen bemærkninger og/eller spørgsmål til ovenstående, er I velkomne til at kontakte undertegnede.

Venlig hilsen

Lærke With Nedergaard (lane03)

Konsulent - Civilingeniør

Vej Park og Miljø

www.frederiksberg.dk/kontakt

Vedlagt: Tilsynsrapport

Kopi: jf. Vandforsyningslovens § 63, Miljø- og Fødevarerministeriet, mfvm@mfvm.dk

³ Lov om aktindsigt i miljøoplysninger, lovbekendtgørelse nr. 980 af 16. august 2017